

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目
编号：GFFD-JXMB5 ——— 040

致：湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

景观河中电杆问题

内容：

接到业主通知，需要在景观湖的杆塔做基础加固，避免时间长水土流失，造成杆塔倒塌，线路破损造成更严重的经济损失，望你单位积极配合，尽快整改完毕。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2022年8月14日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。