

## 监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB5 —— 041

致：湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

质量问题

内容：

首先祝贺本项目顺利并网，但施工现场的质量问题一直存在，巡视 25#光伏区发现二次浇灌不密实，12#汇流箱防腐漆漏刷等现象，现通知你单位尽快安排人员进行整改并进行技术交底，如在出现将对你单位进行经济考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021年9月7日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部有一份。

