

监理工作联系单

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXC-ZHJL-B3-001

致：乐叶光伏工程有限公司、南京东送电力科技有限公司

事由：施工安全与资料事由

内容：

今在巡检过程中发现以下问题：

- 1、雪村制冷 1#生产车间搭设的上人钢管架子不规范，未设剪刀撑和扶手，安全网挂设不标准；
- 2、车间女儿墙高度低于 1.2m 处要求搭设临边防护；
- 3、要求前期报审资料尽快整理上报；

希望总包单位针对以上问题进行整改，如下次发现将给予经济处罚。

项目监理部(盖章)

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2017 年 8 月 15 日



注本表一式 3 份，由项目监理部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，项目监理部存 1 份。