

监理工作联系单

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXC-ZHJL-B3-003

致：乐叶光伏工程有限公司

事由：材料进场报审、资料报审及组件放置事由

内容：

需要整改的问题及在以后施工过程中不允许出现的问题：

- 1、要求施工单位赶快提交供货计划，注明材料规格型号、生产厂家等；
- 2、所有进场材料必须报审，提交合格证、出场检验报告等质量证明文件，未经报审的材料一律不准使用，否则后果自负；
- 3、要求施工单位前期报审资料尽快整理上报；
- 4、组件要合理放置，避免背板划伤、隐裂；

希望施工单位针对以上问题严加重视，如发现将给予经济处罚。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017



注本表一式 3 份，由项目监理部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，项目监理部存 1 份。