

监理工作联系单

工程名称: 翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电

编号: ZHJL-XYHB-LXD-001

致: 江苏能新光伏科技有限公司

事由: 关于屋面电缆桥架充满度事宜

内容: 监理现场巡检时发现, 屋面部分电缆桥架电缆填充度过大, 以至于桥架盖板不能够平整安装, 依据图纸《YCCY-D0801-01》卷册说明第二部分第三条“电缆桥架的充满度 $\leq 40\%$ ”。现场部分桥架充满度不符合图纸设计要求, 要求按图施工。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 钟伟

日期: 2017.5.25

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。