

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号：013

致：河南省电力勘测设计院

事由：接地、地脚螺栓

内容：

目前线路基础、铁塔组立全部完成，架线施工已展开，保护帽浇筑已开始。经业主监理现场巡视发现部分地脚螺栓螺帽、垫片不配套或缺少；部分接地仍未施工完毕。望贵方组织人员自检自查、加快接地施工，消除安全、质量隐患。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2017.07.24

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。