

监理工作联系单

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴分布式光伏发电项目

编号：LZGF---003

致： 新能量科技股份有限公司

事由：关于屋面支架安装施工存在的问题及安全措施。

内容：监理现场巡视发现屋面支架安装的紧固点弹簧垫未压平，现要求你们立即整改并做好技术交底。现予以口头警告，下次一经发现将进行经济处罚。现场工人安全意识不强，应加强教育，上下班爬梯做好安全措施，确保施工安全。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 王以信

日期： 2017 年 4 月 14 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。