

监理工作联系单

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴分布式光伏发电项目

编号：LZGF--005

致：新能量科技股份有限公司

事由：关于临时施工爬梯的安全事宜。

内容：监理现场巡视发现临时施工爬梯存在安全隐患。你单位应搭建临时施工通道（跑梯）并加剪力撑，布好安全网。现要求你单位立即实施后施工。否则因安全所造成的损失有各单位承担，并进行重罚。

同意此方案

白毅



监理项目部（章）

总监理工程师：王明官

日期：2017年4月15日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。