

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：海兴雄晖能源有限公司 50MWp 光伏发电工程

编号：GFDZJBM011

致：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司项目部（施工单位）

主题：

尽快落实电站调度数据网—平面通讯断网事宜

内容：

根据海兴高湾光伏电站 2018.5.29 九时接地调通知，海兴高湾光伏电站调度数据网—平面通讯中断，望你部迅速采取有力措施，立即解决高湾光伏电站通讯及生产数据不能上传等相关问题。

抄送：建设单位（业主）

项目监理单位（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位