

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：海兴雄晖能源有限公司 50MWp 光伏发电工程

编号：GFDZJBM009

致：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司项目部（施工单位）

主题：

场内道路必须按图施工事宜

内容：

目前，场内道路在紧张施工中，根据图纸设计要求，下层为 15cm 砂砾石，上层为 15cm 泥结配石，希望你部做好技术交底工作，严格按设计要求施工，确保场内道路质量达到标准要求。

另外，砂砾石平整后要及时清理表面布料、塑料等各种垃圾。

抄送：建设单位（业主）

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。