

监理工作联系单

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

编号：LQLZ/ZHJL-LX-003

致：山东远大新能源科技有限公司迅力汽车项目部

抄送：临清乐照光伏科技有限公司迅力汽车项目部

事由：关于汇流箱通讯光缆施工的事宜

内容：

我监理在施工现场巡检时候发现你单位施工的汇流箱通讯电缆存在有铠装和无铠装两种型号，现场无通讯图纸，我监理方无法确定是否正确。现要求你单位联系设计院确定汇流箱通讯电缆型号，并尽快给予答复。如与图纸不同，要求你单位立即进行更换。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：_____

日期：2017.5.17

填报说明：本表一式 3 份，由监理单位填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建