



监理工作联系单

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-HXYGGF-05

致：大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（施工单位）

主题：关于 35KV 预制仓模板施工质量事宜

内容：

你单位承建的马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目，已进入 35KV 预制仓已经进入基础浇筑阶段，在浇筑混凝土施工过程中，局部出现涨模现象，该部位必须按照规范和方案要求进行整改，整改要求必须符合设计要求，并对模板制作班组进行技术交底，项目部必须跟踪检查该工序检查，加强质量管理，确保今后施工过程中不得出现类似模板安装施工问题。

附件：无

监理项目部（章）：_____

总/专业监理工程师：_____

日

期：2017 年 5 月 15 日

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 二 份，监理项目部存 一 份，

业主单位留存 二 份。