



监理工作联系单

工程名称：马鞍通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-08

致：大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（施工单位）

主题：关于现场设备保护事宜内容：

根据马鞍山天气预报，光伏板和设备零散分布在工地上，现提醒你单位必须重点预防以下事宜：

- 1、光伏板在池塘底部存放时，应选择地势较高地方存放，严禁光伏板泡于水中，低洼处光伏板应及时运往高处，防止下雨泡水；
- 2、设备存放在外面的，必须使用防雨布遮盖，防止雨水损坏；
- 3、一次预制仓、二次预制仓必须在雨水来临前关好仓门，防止雨水侵入；
- 4、下雨期间必须组织人员定期和不定期巡视检查，发现问题及时汇报和处理；
- 5、做好排水准备工作，最大限度保证雨停可以施工；
- 6、其他未尽事宜，自查自纠。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017年6月19日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存一份，监理项目部存一份，业主单位留存一份。