



监理工作联系单

工程名称：马鞍通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-21

致：大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（施工单位）

主题：关于 10#至 11#方阵高压电缆事宜

内容：

你单位承建的马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目，因政府河道施工，导致电缆破损。

1、10#方阵至 11#方阵高压电缆因政府河道开挖，导致电缆破损，你单位需要加快对破损电缆事宜和业主单位协商沟通，尽快恢复，消除隐患；

2、河道开挖处发现电缆深埋处未发现砖和沙，没有按照设计和规范深埋，你单位必须按照规范 and 设计要求进行整改。

附件：

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2018 年 4 月 13 日



本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 二 份，监理项目部存 二 份，业主单位留存 二 份。