



监理工作联系单

工程名称：马鞍通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-25

致：大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（施工单位）

主题：关于光伏区鱼塘改造施工事宜

内容：

你单位承建的马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目，提醒你单位必须加强以下事宜：

- 1、鱼塘底排污口砌筑灰缝要饱满，该抹灰的地方抹灰，必须符合设计要求；
- 2、排污口至污水提升井至河道和至净化池的管道，管道施工一定要对接好，不能出现管子跑位和没接好现象；
- 3、污水提升井砌筑灰缝要饱满及防水施工该抹防水砂浆的地方抹防水砂浆必须符合设计要求；
- 4、需要采购的水泵、电缆等材料设备落实采购；
- 5、渔业电力落实施工，电缆铺设需要开挖电缆沟的落实施工；
- 6、生产道路和光伏区围栏、钢平台台阶及围栏施工尽快落实施工；
- 7、加强质量管理确保保质保量完成剩余施工量。

附件

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2018 年 5 月 21 日

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 二 份，监理项目部存 二 份，业主单位留存 二 份。