



监理工作联系单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-SHGF-27

致: 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部 (施工单位)

主题: 关于排污施工事宜

内容:

你单位承建的马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目, 你单位采购的现场材料, $\Phi 500$ PE 排污管道为双壁波纹管和蝶阀, 安装连接可能存在无法有效密封安装, 如果强行安装后可能存在无法正常使用或漏水, 无法满足相关要求, 你单位加强质量管理, 确保工程质量。

附件

抄送: 马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2018 年 6 月 15 日

本表 (含附件) 一式 三 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 二 份, 监理项目部存 一 份, 业主单位留存 二 份。