



监理工作联系单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-SHGF-31

致: 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部 (施工单位)

主题: 关于加强水渠施工质量事宜

内容:

你单位承建的马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目, 进入新增渔塘改造施工阶段, 现场巡视发现你单位施工的水渠存在弯弯扭扭现象, 严重影响美观, 你单位需要加强质量管理, 水渠必需修成一条直线, 在浇筑混凝土时模板内一定要清理干净, 在进行浇筑施工, 不得出现渗水漏水现象。

目前的施工进度缓慢, 你单位需要合理增加人力物力加快施工进度, 确保按照合同在本月完成施工。

附件:

抄送: 马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2018 年 8 月 22 日



本表 (含附件) 一式 三 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 一 份, 监理项目部存 一 份, 业主单位留存 一 份。

