

监理工作联系单

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HBTN-013

致 河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目 施工项目部：

事由：关于现场预制混凝土支墩与箱逆变基础

内容：

1、在 2017 年 5 月 23 日我方发送给贵方，监理工作联系单 ZHJL-HBTN-005 关于预制混凝土存在的质量问题，贵方至今任然没有整改，并且没有任何整改方案。要求贵方尽快提交整改方案交由业主技术部门进行审核。

2、在 2017 年 6 月 2 日我方发送给贵方，监理通知单 ZHJLHBTN-004 关于箱逆变基础预埋件不平整、大小不一。要求施工方以书面的形式提交整改方案。

针对以上问题请贵公司接到通知后，尽快整改。若因此耽误工期，造成经济损失由贵方负责。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：袁野

日期：2017 年 6 月 8 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。