

工作联系单

工程名称：徐州建机分布式光伏项目

编号：JSHN-XZJJ-014

致：隆基绿能光伏工程有限公司

事由：关于徐州建机项目隔离墙问题

根据徐州建机9月19日会议要求，由于2#逆变器着火，为保证建机厂房及设备安全，需要在1#2#箱逆变位置加盖隔离房，但由于设备散热及后期维护问题，最终确定设置隔离墙的方案即可。

隔离墙的安装徐州建机有特殊要求，根据徐州建机的特殊要求，此工程报价为33979元整（工程量清单详见附件）。请贵公司予以批准。

苏华建设集团有限公司

2017年10月24日

抄送：常州正衡电力工程监理有限公司

本联系单一式三份，业主，监理，施工方各持一份