

# 监理联系单

工程名称:河北中友机电 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-20170424-001

事由	关于屋面安全施工事宜	签收人姓名及时间	计建海 2017.4.24
----	------------	----------	---------------

致: 中石化建设公司第十一分公司

经现场巡查存在以下问题:

- 1 厂房临边及采光带无采取有效安全防护措施。
- 2 未搭设安全通道楼梯。

以上问题直接关系到施工人员的生命, 次问题直观重要后果特别严重, 要求总包方急速做好安全防护措施。

限 2 日内完善安全防护

发文单位 (章):



项目负责人 (签字):

计建海

日期: 2017 年 04 月 24 日

- 1、收文单位如有疑义, 应在自收到本联系单后 48 小时内书面提出。
- 2、本表发文与收文单位各一份。