

监理联系单

工程名称:河北中发机电 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-20170513-005

事由	关于施工资料事宜	签收人姓名及时间	郭清 2017.5.13
致: 中石化建设公司第十一分公司 现场存在以下问题: 1, 自开工至今你们一份资料也没报监理部。 2, 夹具拉拔试验还未作。 3, 商砼, 钢筋至今还未送检。 以上问题监理天天督促你们完善存在问题, 并且每次会议重点都是提到 资料报审, 材料报验马上落实, 但是你们对于此问题一直不重视不执行。你方后果自负。 限 2 日内完善以上问题 发文单位 (章):  项目负责人 (签字):  日 期: 2017 年 5 月 13 日			
1、收文单位如有疑义, 应在自收到本联系单后 48 小时内书面提出。 2、本表发文与收文单位各一份。			