

监理工作联系单

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MW 分布式光伏电站项目

编号: QDXM-20170609-008

致: 南京东送电力科技有限公司项目部

事由:

预制舱钢筋材料使用事项

内容

今日检查预制舱钢筋安装施工时发现施工单位采用的钢筋与施工图纸要求不符。预制舱悬挑板设计图纸要求悬挑部分采用直径 12 的 HRB400 螺纹钢, 实际采购未直径 12 的圆钢。

请施工单位重新按照设计图纸要求进行更换。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 6 月 9 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。