

监理工作联系单

工程名称：高邑县恒光新能源有限公司领世陶瓷厂房屋顶光伏发电项目 编号： 002

致： 中广核联达新能源工程有限公司

事由 安全问题

内容： 最南端厂房西侧未设置临边防护，安全隐患较大，要求立即进行临边防护设置。

附照片



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。