

监理工作联系单

工程名称: 镇江市天能电气设备有限公司屋顶 0.77MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-02

致: 江苏镇江安装集团有限公司 (总包单位)

主题: 关于大风电气对光伏电站影响预控事宜

内容:

为了防止大风天气对组件进行发生, 现提醒你单位加强施工质量控制, 并做好以下检查:

1、对已安装完成的光伏组件及在建项目进行全面检查, 其中包括螺丝的紧固件、扣件的调整, 对有损坏的扣件立即予以更换。

2、加强对组件、支架的巡回检查力度, 一旦发现松动的组件和支架, 及时进行固定处理。

3、其他未详事项望你单位自查自纠处理。

附件: 无

抄送: 扬中天宇光伏系统有限公司 (建设单位)

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:

本表(含附件)一式 三 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 一 份, 监理项目部存 一 份, 业主单位留存 一 份。