

监理工作联系单

工程名称：镇江市资源鑫金属材料有限公司屋顶 0.8MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-04

致：江苏镇江安装集团有限公司（总包单位）

主题：现场施工情况

内容：

1、现场发现施工单位脚手架未悬挂警示标语，要求施工单位增加警示标语，禁止非施工人员进行攀爬。

2、巡视中发现，施工人员在施工现场有抽烟现象，现场要求施工人员进行改正，要是现场负责人加强对人员管理，做到文明施工。

3、现场临时电箱必须关门上锁，严禁敞开淋雨，必须有防水防雨保护措施，不施工时，应拉闸断电。线缆严禁浸泡水中，接头部位必须用防水胶布包裹保护，严禁裸线施工。

4、在保障安全的前提下赶工，如遇较大风雨，应暂停施工，保证人员及财产安全。

5、易生锈铁件，未开封组件箱，应作防雨防水保护，严禁长期露天直接堆放。生锈铁件必须除锈刷漆后方可继续使用，组件背板防水能力较弱，不得背面朝上放置。

附件：无

抄送：扬中天宇光伏系统有限公司（建设单位）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存二份，监理项目部存一份，业主单位留存二份。