

## 监理工作联系单

2017-6-13

工程名称：青岛海普车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目

编号：QDHYJL10-6

致：山东军辉建设集团有限公司（项目部）

事由：

关于现场组件安装提醒事宜

内容：

经监理现场检查发现，你单位项目部已安排班组进行组件安装施工中，部分工人坐和踩在组件上，不符合组件安装工艺要求，对组件有隐裂的隐患，要求你单位项目部重视并对现场加强管理，禁止此类现象再发生，如发现再有发生将采取处罚措施。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李工

日期：2017年06月13日

注 本表一式\_\_\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_\_\_份。