

监理工作联系单

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

编号：LYYT/ZHJL-LX-004

致：山东军辉建设集团有限公司齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MWp 分布式光伏发电项目

抄送：齐河乐叶光伏能源有限公司

事由：关于施工现场环网接地图纸事宜

内容：

现场发现设计院出的环网接地图纸不符合现场接地标准，须整改并尽快出符合设计规范的环网接地图纸。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 05 月 17 日

填报说明：本表一式 3 份，由监理单位填写，抄送相关单位。