

监理工作联系单

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MWp 分布式光伏发电项目

编号：LYYT/ZHJL-LX-007

致：山东军辉建设集团有限公司齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MWp 分布式光伏发电项目部

抄送：齐河乐叶光伏能源有限公司

事由：外线设备与图纸不符

内容：

外线设备采购到场后发现你方未按照设计院的要求进行采购，电缆保护管所用的材质不符，图纸设计 MPP 管，现场所用 PE 管，请按照设计院要求采购施工。

监理项目部

总/专业监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式 3 份，由监理单位填写，抄送相关单位。