

工作联系单

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-03

致：天津中能投能源科技有限公司项目部

事宜：关于室外电缆桥架进场问题事宜

内容：

根据 EPC 总承包合同中的技术要求，电缆桥架应为底部开放的梯形桥架，室外电缆桥架应采用铝合金材质，经检查贵部采购的室外电缆桥架为喷漆钢材质，不符合合同技术要求。现视此批次电缆桥架为不合格产品，不同意进场，现要求禁止在本项目工程中使用该批次电缆桥架。

以上事宜望贵部接此通知后，对此批次电缆桥架尽快退回处理，重新采购。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 05 月 13 日



注：本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存 1 份。