

监理工作联系单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目编号：JL-LX-003

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

主题：关于进场材料问题

内容：

- 1.经现场监理巡视时发现，光伏区接地扁铁使用规格与图纸设计要求不符，请对相关说明核实后再进行施工。
- 2.进场材料设备请报与业主方和我方审查同意后再用于使用，确保工程质量。

项目监理机构（章）：



总监/专业监理工程师：

张金军

日

期：2017.6.19

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。