

监理工作联系单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电中草药种植一体化项目 编号：JL-LX-010

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

主题：关于施工有关事宜

- 1、每批次商砼入场需提供合格证。
- 2、每批次灌注混凝土需按要求制作试样。
- 3、基孔清理合格后方可进行灌注。
- 4、雨季施工使用电源注意防漏电。
- 5、早八晚五现场开碰头会。
- 6、监理通知单要求及时回复。

严格按照设计要求及施工规范进行施工。确保施工安全，施工质量。

项目监理单位：

监理 工程师：

日 期： 2018.03.20



安秋

接收人：

周永富 2018.3.21



由 扫描全能王 扫描创建