


监理工作联系单


工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电中草药种植一体化项目 编号：JL-LX-013

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部
主题：关于施工有关事宜

- 内容：
- 1、要求进行单桩承载力和桩身完整性检测（见支架桩基说明）。
 - 2、支架部件有变形不符合安装要求的，要进行修复后使用。
 - 3、檩条弯曲应校直后再进行安装。



项目监理单位：
监 理 工 程 师： 
日 期：2018.03.30

接收人：  2018.3.30



由 扫描全能王 扫描创建