

监理工作联系单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电中草药种植一体化项目 编号：JL-LX-014

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部
主题：关于施工有关事宜

- 内容：1、2018.03.29 入场的螺纹钢筋规格 12MM，要求提供出厂材质单，要求取试样做入场检查，并提供检测机构营业执照、资质扫描件。
2、2018.03.29 入场的制作网笼螺旋箍筋的钢筋，实测外径尺寸为 $\Phi 6.3\text{MM}$ ，不符合设计要求（ $\Phi 8\text{MM}$ ），不合格。不可使用。



项目监理单位：
监理 工程师：
日 期：2018.03.30

接收人：2018.3.30



由 扫描全能王 扫描创建