

监理工作联系单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电中草药种植一体化项目 编号：JL-LX-016

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部
主题：关于施工有关事宜

内容：

- 1、今日对地脚螺栓焊接检查。个别焊接不符合设计规范要求，要求整改。
- 2、隐蔽工程需要向监理部报验，监理部检查验收合格后，方可进行下道工序施工。
- 3、雨季施工用电设备注意防漏电，做好安全防护。施工人员按要求穿戴好安全帽、工作服、工作鞋，安全带。电焊工、电工要按要求进行着装做好防护。
- 4、各道工序施工要严格按照设计，施工规范进行施工，确保施工质量。



项目监理单位：

监理工程师：安秋

接收人 郭建林 2018.5.3

日期：2018.05.01



由 扫描全能王 扫描创建