

监理工作联系单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电中草药种植一体化项目 编号：JL-LX-017

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

主题：关于施工有关事宜

内容：

- 1、雨季施工用电设备注意防漏电，做好安全防护。施工人员按要求穿戴好安全帽、工作服、工作鞋，安全带。电焊工、电工要按要求进行着装，做好防护。
- 2、施工现场要对临时用电线路、开关柜进行安全检查，做好防护，防雨、防漏电，对于不用的临时电线要收回，下班后，总电源开关要断开，停电。
- 3、每组组件板面调整。要求组件板端面平整，符合设计要求。
- 4、每组支架调整。要求组与组间组件平面尽量在一个水平平面上。
- 5、信号塔北，临近县道的支架桩基与道路间土坡要加固，防止滑坡。
- 6、各道工序施工要严格按照设计，施工规范进行施工，确保施工质量。

项目监理单位：

监 理 工 程 师：



李秋
2018.6.5

接收人

李秋 2018.6.5

日

期：

2018.06.05



由 扫描全能王 扫描创建