

工作联系单

工程名称：扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目 编号：TWHJ-GC004-LXD-02

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

二期开关站预制仓底部电缆井至一期开关站底部在埋管时，埋设的穿电缆管道与预制仓桩相碰，请监理及业主提供处理方案。



意见：

请业主现场确认。



同意。



注：本表一式 3 份，由施工项目部填写，业主项目部、监理项目部各存一份，施工项目部存 1 份。