

表 B.1 监理工作联系单

工程名称:鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 005

致: 南京东送电力科技有限公司

主题: 关于组件安装保护措施:

内容: 由于组件安装于屋面,时有大风天气出现,因工人对组件的保护意识薄弱,组件随意自立摆放,导致组件被大风刮倒破损。望施工单位对施工人员做好技术指导,特别是新到施工人员的上岗培训工作,避免此类事件再次发生。

相关内容见附件

抄送: 鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司 南京东送电力科技有限公司

项目监理机构(章)

总监理工程师/专业监理工程师: 李奇明

日期: 2020年6月11日

填报说明:

本表一式 3 份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。