

表 B.1 监理工作联系单

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 011

致: 南京东送电力科技有限公司

主题: 关于场区内材料进场报验事项:

内容: 现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视、检查, 在检查过程中发现北区 5#、6# 变压器房施工时, 使用的螺纹钢已严重生锈, 材料进场也未报验, 针对这一情况我监理项目部要求施工班组立即停止使用生锈的螺纹钢, 从新采购并报监理项目部验收。否则出现的质量问题由施工单位承担。

抄送: 鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师: 张永强

日期: 2017年8月20日

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。