

表 B.1 监理工作联系单

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 013

致: 南京东送电力科技有限公司

主题: 关于预制块裂缝事项;

内容: 现场监理人员对场区各分项工程进行巡视、检查, 在检查过程中发现已浇的预制块出现部分裂缝和损坏, 对预制块的使用存在一定的质量隐患, 望施工单位禁止使用, 并在今后的施工中注意相关施工细节。

相关附件附后

抄送: 鞍山市瑞鞍新能源科技有限公司

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师: 张树刚

日期: 2017年8月25日



填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



