

监理工作联系单

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 018

致: 南京东送电力科技有限公司

事由: 施工质量、安全文明施工及资料事由

内容:

- 1、要求施工单位按设计要求对电缆沟进行铺砂盖砖, 完成后进行报验, 待验收后方可进行回填, 保证回填厚度满足埋深要求;
 - 2、对已回填好的电缆沟进行及时清理, 路面及时清扫, 保证路面清洁, 避免让学校提出问题;
 - 3、要求施工单位尽快提交施工资料, 因为资料需我方审核、签字盖章, 如因施工单位自身原因导致资料不能按时完成影响工程移交的, 后果自负;
- 希望总包单位针对以上问题进行重视, 加强施工管理, 按以上要求尽快整改。



总/专业监理工程师: 李会忠

日期: 2017 年 12 月 05 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。