

监理工作联系单

工程名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号:GFFD-JXMB5-002

致：湖南卓越建设有限公司项目部

事由：

组件破损问题

内容：

经由 2017 年 5 月 23 号早晨第一批组件到场，贵公司组织叉车人员进行卸货中，发生运输过程中两箱组件组件掉落，部分组件直观严重破损，其余的极可能出现隐裂，对此，我监理部及业主公司给出结果：决绝使用此事故摔落的组件进行安装，若私自安装，我监理部及业主公司给予重罚及不承认此工程量，望贵公司以此为戒，加强运输卸货及吊车吊装施工安全教育及技术交底，避免此类事件再次发生。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 5 月 23 日

注： 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。