

监理工作联系单

工程名称：丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号:GFFD-JXMB5-006

致：湖南卓越建设有限公司项目部

事由：

安全问题

内容：

巡视发现外线电缆敷设后未放置电缆桩警示牌，由于近期外线电缆敷设部分有别的施工队施工，为了防止挖到电缆，望贵公司尽快把电缆桩警示牌落实。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

胡德林

日

期：2017年7月27日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。