

监理工作联系单

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: 005

致: 江苏启安建设集团有限公司

事由: 现场安全文明施工及屋面修复工作

内容:

1、当前已经进入高温酷暑天气, 彩钢板屋面上的温度较高, 望施工单位项目管理人员一定要重视工人的防暑降温工作, 合理安排工人的作业时间, 加强工人的防暑降温措施, 防止出现工人中暑现象, 同时现场也要给工人配备降暑药品及急救箱, 对出现的中暑、昏厥等突发状况, 要立即启动安全应急措施, 保障工人的安全。

2、目前已经进入高温天气, 施工单位的专职安全人员要加强对施工现场及生活区的安全巡视自检工作, 并做好有安全巡视自检记录, 对有安全隐患的地方, 要及时进行整改, 并对工人做好安全教育及安全交底工作。

3、高温天气, 要做好施工现场及生活办公区的火灾的预防措施, 对有明火作业及切割焊接作业的地方要加大安全巡视力度及安全防范措施; 同时要加大对工人的安全教育及安全交底工作, 严禁因不规范使用电气设备而导致触电及电线电缆起火现象的发生。

4、屋面修复责任区已经划定, 要严格按时代新能源厂方的要求进行屋面修复工作, 保证按时按量的完成责任区内屋面修复工作, 同时要做好屋面保护措施及对工人的交底工作。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2017年7月15日

注本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份