

监理工作联系单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MW 分布式光伏发电项目

编号：014

致：江苏启安建设集团有限公司 施工项目部

事由：关于屋面汇流箱跳闸事宜。

内容：

- 1、本项目于并网发电后屋面汇流箱出现大批量跳闸现象，经过多方排查试验之后可能由于电缆终端制作工艺出现问题，现要求立即安排施工人员进行整改，限你方本月12号之前整改完毕，望尽快落实到位。

监理项目(章)

总/专业监理工程师(章)

日期：2018.11.17



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。