

监理工作联系单

工程名称：济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目


编号：JNSH-ZHJL-LX-005

致：南京东送电力科技有限公司

事由：并网前需整改事宜

- 1、桥架没有接地；
- 2.检查汇流箱接线是否正确，确保并网顺利。
- 3.要求项目现场所有设备厂家到现场，准备调试工作

监理项目部(章)

总/专业监理工程师： 

日期： 2021 年 12 月 23 日

填报说明：本表一式 3 份，由监理单位填写，抄送相关单位。