

工程联系回复单

2018年4月16日

工程名称	南京熊猫电子、熊猫现代服务业现代光伏发电项目 EPC 总承包工程	编号	006
主送单位	南京彩虹新能源有限公司南京熊猫电子、熊猫现代服务业光伏发电项目部 常州正衡监理南京熊猫电子、熊猫现代服务业光伏发电项目部		
事由	关于项目支墩整改的荷载重新复核的回复		
内容: 根据熊猫电子 3MWp 光伏子项现场支墩整改做法, 支墩周边需增补水泥砂浆, 整改做如附图图。根据原设计方案, 屋面均布恒载增加值约为 0.36kN/m^2; 现按照每个屋面整改支墩个数为 40 个, 增补高度为 1m 计算, 按照上述方案整改后屋面均布恒载增至约 0.37kN/m^2。业主方提供的《南京中电熊猫项目屋面增加荷载评估结果说明》1.1 条规定“屋面增加光伏组件、支架系统、电缆等相关光伏系统材料不超过 0.6kN/m^2 的要求”。 南瑞电力设计有限公司 南京熊猫电子、熊猫现代光伏发电项目 EPC 总承包工程项目部 日期: 2018 年 4 月 15 日			
回执: 经审查南京熊猫电子 3MWp 光伏发电项目光伏支架基础整改方案, 符合现行国家标准《光伏发电工程通用技术规范》GB 50794-2012 第 2.2.6 条规定及《南京中电熊猫项目屋面增加荷载评估结果说明》1.1 条规定。 同意现有整改方案实施。 监理单位 (项目章): 2018 年 4 月 16 日			
回执: 业主单位 (项目章): ____ 年 ____ 月 ____ 日			



由 扫描全能王 扫描创建

