

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编号: GFDZJBM07-001

致: 南瑞电力设计有限公司(设计部)

事由: 关于光伏区(E01-E05号楼面)电缆桥架(线槽)规格型号。

内容:

E01-E05号楼面光伏区部分电缆桥架(线槽),特别是逆变器、汇流箱进出处电缆桥架偏小(100mmx100mm),导致电缆敷设多层叠加,未预留热胀冷缩余量。请贵单位参照《南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目EPC总承包合同文本》中(二;专用技术条款)中第30页2.12.4条,电缆敷设过程中应预留热胀冷缩必要的余量,任何线槽“桥架”内电缆敷设层数不得超过一层,信号、控制电缆单独走桥架“线槽”敷设)之约定,望设计部门主管领导以及主要参与设计技术人员莅临施工现场勘察,进行施工图纸变更,以便尽快进行施工整改。

附: 光伏区部分桥架电缆铺设后照片(仅供参考)

监理项目部

总/专业监理工程师: 田国海

日期: 2017年11月3日

注 本表一式四份,由监理项目部填写,设计单位、业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建





