

监理工作联系单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXMG—014

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于支架、组件安存在的安全事宜

内容：

光伏区施工人员进行支架、组件安装时，用檩条作为辅助工具代替爬梯进行使用；由于雨水较多，地面都是湿滑的粘土，人员极易从上面坠落摔伤；同时檩条受力后也容易造成变形、镀锌层遭到破坏。现要求你施工项目部立即采取相应的整改措施，确保现场施工及材料安全。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017年7月31日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

