

监理工作联系单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6—018

致：中国核工业二三建设有限公司 施工项目部：

事由：

关于进场设备、材料的防雨及保护问题：

内容：

组件等设备材料进场后，要求你项目部做好进场设备及材料的保护工作，首先选择安全的放置地点，做好四周的保护，避免现场施工机械、车辆对其造成损伤。同时，由于近期内有连续的降雨天气，务必做好现场设备、材料的防雨工作，特别是现场的组件等有纸皮外包装的设备材料，必须进行有效的覆盖，避免由于外包装纸皮受雨水淋湿，导致设备材料的倾倒等造成的不必要损失。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2017年8月2日

