

监理工作联系单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6—005

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于光伏区防水、防洪安全事宜

内容：

近期，由于连续的大雨天气导致光伏区 26 区附近出现积水现象，部分区域的桩基础已经淹没。考虑电站寿命年限较长，建议你项目部针对此类情况与设计单位进行沟通，做好场区内的排水、排洪工作；同时考虑场区整体排水系统，确保电站安全运行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2017 年 11 月 13 日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份